

EQUES®60Classic

wöhner

Sammelschienenadapter
Busbar-adapter
adaptador de barra colectora
adaptateur pour jeux de barres
adattatori per interruttori
母线转接器



Tools 工具





Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden.
Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!


Atención: Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!


Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!

注意：安装前或检修前应切断电源，以防事故。
开关应安装在适合的箱体内，同时应做好防污染保护，只有专业人员才能做运行、维护、保养的工作。


1. Mounting of the adapter
安装转接器




2. Mounting the MCCB on adapter
安装MCCB至转接器





3.A Option A: Connection top
选项A：上至系统






3.B Option B: Connection bottom
选项B：下至系统






Adjustment guide for M5-M6 slide nut
M5-M6滑动螺母调整指导



Adapter*
转接器*



Circuit breaker(MCCB)*
断路器(MCCB)*

Select M5/M6 选择M5/M6	A1/A2	B1/B2
Circuit breaker fixing screw M5 断路器固定螺丝为M5	A1=(D1-C1)/2	B1=C1
Circuit breaker fixing screw M6 断路器固定螺丝为M6	A2=(D2-C2)/2	B2=C2

*Please contact us for derating factor for 630A adapter matching with circuit breaker.
*630A转接器与断路器配合使用，需考虑降容系数，具体降容系数请询问我司销售人员或技术支持。